



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Aneks III Rozporządzenia UE nr 305/2011
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

DoP _ [EN] _ 614486-21-08-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOSTIK FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

2. Typ, partia lub numer seryjny czy też jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami Artykułu 11(4):

Numer partii: Patrz opakowanie wyrobu

2.1 Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic jest dostarczany w tubach o pojemności 310 ml i w workach o pojemności 600 ml.

2.2 Zgodnie z artykułem 11(4) wszystkie wyroby są dostarczane z kodem wyrobu oraz numerem partii umożliwiającym śledzenie wszystkich procesów produkcyjnych dzięki Zakładowej kontroli produkcji (FPC), zarejestrowanym w dokumentacji technicznej wyrobu.

3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewidział dostawca, oraz zgodnie z obowiązującym Europejskim Dokumentem Oceny (zwanym dalej EAD): EAD 350454-00-1104 (uszczelnienia przejść) i EAD 350141-00-1106 (uszczelnienia połączeń liniowych).

3.1 System Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic służy do przywracania odporności ogniowej szcelin, połączeń i przejść instalacji w i pomiędzy elastycznymi konstrukcjami ścian drewnianych, sztywnymi konstrukcjami ścian oraz sztywnymi, kompozytowymi i drewnianymi konstrukcjami stropów, w tym pomiędzy drewnianymi drzwiami/oknami, aluminiowymi/stalowymi ramami a podłogami.

3.2 Konkretny elementy konstrukcyjne, w których możliwe jest zastosowanie systemu Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic do uszczelnienia szcelin, połączeń lub przejść instalacyjnych, to:

Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 75 mm i być wykonana z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 1 warstwą płyt 1) o grubości 12,5 mm.

Ściany drewniane: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100 mm i być wykonana z litego drewna lub z drewna klejonego warstwowo.



Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 75mm i być wykonana z betonu, betonu komórkowego lub murowaną o minimalnej gęstości 650 kg/m³. ¹⁾

Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm ²⁾ i być wykonany z betonu komórkowego lub betonu o minimalnej gęstości 650 kg/m³.

Stropy drewniane: Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm i być wykonany z litego drewna lub z drewna klejonego warstwowo.

Konstrukcja wsporcza musi być zaklasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 dla wymaganego okresu odporności ogniowej.

1) Minimalna grubość ściany jest uzależniona od dopuszczeń określonych w dokumentach ETA Aneks A.

2) Stropy kompozytowe mogą być cieńsze, proszę sprawdzić w instrukcjach montażu

- 3.3 System Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic może być stosowany do uszczelniania przejść z określonymi, pojedynczymi, izolowanymi lub nieizolowanymi rurami metalowymi i z tworzywa sztucznego, a także z określonymi kablami i przewodami elektrycznymi, pojedynczymi lub w wiązkach, i może być również stosowany do uszczelniania połączeń liniowych lub szczelin w określonych konstrukcjach wsporczych lub podłóżach (szczegółowe informacje podano w ETA 21/0550 i 21/0552, Aneks A).

Maksymalna dopuszczalna szerokość złącza/szczeliny dla systemu FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic wynosi 100 mm.

Maksymalna zdolność ruchu systemu FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic wynosi $\leq 12,5\%$.

Instalacje w podłodze powinny mieć zapewnione podparcie w odległości maksimum 500 mm od górnej powierzchni. Instalacje w ścianach powinny mieć zapewnione podparcie w odległości maksimum 300 mm od obu stron ściany.

- 3.4 Postanowienia niniejszej Deklaracji właściwości użytkowych opierają się na założeniu, że trwałość eksploatacyjna Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic wynosi 10 lat, ale pod warunkiem że spełnione zostały warunki określone w instrukcjach i kartach danych wyrobu, dotyczące pakowania/transportu/przechowywania/instalacji/stosowania/napraw, zakładana trwałość eksploatacyjna Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic w warunkach wewnętrznych bez narażenia na promieniowanie UV lub wilgoć wynosi 30 lat. Założenia dotyczące trwałości eksploatacyjnej nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta/dostawcę, lecz należy traktować je jedynie jako pomoc w doborze odpowiedniego wyrobu w związku z przewidywaną, ekonomicznie uzasadnioną trwałością eksploatacyjną obiektu.

- 3.5 Typ Z2: Przeznaczony do użytku w warunkach wewnętrznych przy wilgotności niższej niż 85% RH, z wykluczeniem temperatur poniżej 0°C, bez narażenia na działanie deszczu lub promieni UV.



- 4 Nazwa, zarejestrowana nazwa lub zarejestrowany znak handlowy i adres kontaktowy producenta/dostawcy, zgodnie z wymogami Artykułu 11(5):

BOSTIK B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

- 5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy

- 6 System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, tak jak opisane w aneksie V:

System AVCP 1

- 7 W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nie dotyczy

- 8 W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wystawiona została Europejska Ocena Techniczna:

Niniejsza Deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z wytycznymi określonymi w EAD 350454-00-1104 (uszczelnienia przejść) oraz EAD 350141-00-1106 (uszczelnienia połączeń liniowych).

ETA 21/0550 z dnia 16.06.2021 r. i ETA 21/0552 z dnia 16.06.2021 r. sporządzone przez ETA-Danmark A/S.

CoC 2531-CPR-CXO10231 z dnia 19.10.2021 r. sporządzona przez DBI Certification, jednostkę notyfikowaną nr 2531.



9 Deklarowane właściwości:

Typ wyrobu: Uszczelniaacz pęczniejący	Przeznaczenie: Uszczelnienie liniowych połączeń i szczelin, uszczelnienie przejść	
Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub standard testowania
Reakcja na ogień	B-s1, d0	EN 13501-1
Odporność na ogień	ETA 21/0550 i ETA21/0552 Aneks A	EN 13501-2
Przepuszczalność powietrza (właściwość materiału)	21/0552 Aneks B	EN 1026:2000
Przepuszczalność wody	Nie określano	EAD 350454-00-1104 Załącznik C
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Jako dostawca deklarujemy, że podczas montażu i eksploatacji tego wyrobu nie dochodzi do uwalniania się niebezpiecznych substancji. Zob. karta charakterystyki wyrobu lub raporty z badań emisji	
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	Nie określano	EOTA TR 001:2003
Odporność na uderzenia/ruch	Nie określano	EOTA TR 001:2003
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	Rw = 62dB na głębokości 12mm, jednostronnie bez podkładu	EN 10140-2
Izolacja dźwięków uderzeniowych	Nie określano	EN 10140-3
Właściwości termiczne	0,0845 W/mK (+/- 3%) na głębokości 20mm	EN 12664, EN12667 lub EN12939
Przepuszczalność pary wodnej	Nie określano	EN ISO 12572, EN 12086
Trwałość i użyteczność	Z ₂	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 i ISO 7389





- 10 Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta/dostawcy określonego w punkcie 4.

Podpisał w imieniu producenta/dostawcy:

[podpis odręczny]

Vincent Imbos

Dyrektor Zarządzający

Oosterhout, 12.2021 r.

Ja, Andrzej Puc, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/44/09, potwierdzam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Ruda Śląska, 16 grudnia 2021 r., Nr Repertorium 2207/2021

