



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**BK/W/1182/01/2018**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **MasterSeal NP 474**

Zawierający / containing: żywicę poliuretanową, diizocyjaniany, ksylen, etylobenzen, destylaty lekkie obrabiane wodorem, tlenek cynku

Przeznaczony do / destined: stosowania jako uszczelniacz do szczelin w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w stacjach uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków - wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem i jego parami. Wyrób należy stosować wyłącznie na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Powierzchnie mające styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na których zastosowano wyrób, po wysezonowaniu przed oddaniem do użytkowania należy obficie spłukać wodą.

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

BASF Coatings GmbH  
D-26123 Oldenburg  
Donnerschweer str. 372, Niemcy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BASF Polska Sp. z o.o.  
02-305 Warszawa  
Al. Jerozolimskie 142B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-01-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-01-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 stycznia 2019

The date of issue of the certificate: 18th January 2019

p.o. kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287